

**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

18 апреля 2018 г.

№ 442-18

Об утверждении проекта организации зон санитарной охраны скважины № 3 водозабора подземных вод УМП «Водоканал», расположенного в г. Кременки Жуковского района Калужской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30.03.1993 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Калужской области от 04.02.2011 № 51 «Об определении министерства природных ресурсов и экологии Калужской области уполномоченным органом по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, установлению границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Калужской области», приказом от 13.02.2017 № 87-17 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установлению границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным нормам и правилам»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проект организации зон санитарной охраны скважины № 3 водозабора подземных вод УМП «Водоканал», расположенного в г. Кременки Жуковского района Калужской области, разработанный обществом с ограниченной ответственностью Горно-геологическое предприятие «ОНИКС» в 2018 году (далее – ЗСО).

2. Установить границы и режим ЗСО скважины № 3 водозабора подземных вод унитарного муниципального предприятия «Водоканал», расположенного в г. Кременки Жуковского района Калужской области, согласно приложениям №№ 1, 2.

Министр



В.А. Антохина

от 18.06.2018 № 442-18

**Режим хозяйственного использования территорий в границах ЗСО
скважины № 3 водозабора подземных вод УМП «Водоканал»**

1. Первый пояс ЗСО

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностных вод за ее пределы, озеленена и огорожена. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений.

Запрещается размещение жилых и общественных зданий, постоянное или временное проживание людей.

Запрещается внутри ЗСО первого пояса применение ядохимикатов и удобрений.

Производственные помещения для обслуживания водозабора должны быть канализованы в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса и с учётом санитарного режима на территории второго пояса. В случае отсутствия канализации можно использовать водонепроницаемые приемники нечистот, расположенных в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Водозаборное сооружение должно быть оборудовано аппаратурой для контроля её фактического дебита, который должен соответствовать проектной производительности, предусмотренной при обосновании границ ЗСО.